令和５年度　ダイオキシン類等分析結果（じん芥処理施設）

項　　目	排出基準 (自主基準値)	施 設 名		採　　取　　日			
排　ガ　ス 【煙突中間部にて試料採取】	0.１ng-TEQ/㎥N (0.05ng-TEQ/㎥N)	1号炉	採 取 日	4/5	8/3	10/3	2/1
			結果の得られた日	5/15	9/12	11/13	3/12
			分 析 値	0	0.00000012	0	0
		2号炉	採 取 日	4/6	8/4	10/4	1/31
			結果の得られた日	5/15	9/12	11/13	3/12
			分 析 値	0.000043	0.00000012	0	0
焼　却　主　灰 (湿　灰)	含有試験 3ng-TEQ/g 埋立基準	1号炉	採 取 日	10/4			
			結果の得られた日	11/13			
			分 析 値	0			
		2号炉	採 取 日	10/4			
			結果の得られた日	11/13			
			分析値	0			
焼却飛灰処理物	含有試験 3ng-TEQ/g 埋立基準	2炉分	採 取 日	10/4			
			結果の得られた日	11/13			
			分 析 値	0.47			
焼　却　飛　灰 (処理前のばいじん)	— ng-TEQ/ℓ	2炉分	採 取 日	10/4			
			結果の得られた日	11/13			
			分 析 値	0.41			
放　流　水	10pg-TEQ/ℓ		採 取 日	5/10		11/8	
			結果の得られた日	6/12		12/12	
			分 析 値	0		0	

「ダイオキシン類対策特別措置法」、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」及び「下水道法」の規定に基づき測定しています。

※毒性等量は定量下限値未満の値を０として算出した値となります。
※()の基準値については、法規制値ではなく、より厳しい数値の自主基準値(停止基準)を用いています。

令和５年度　排ガス分析結果

１号炉

項　　目	基 準 値（自主基準値）	単　位	採　取　日					
			4/5	6/1	8/3	10/3	12/7	2/1
			測定結果の得られた日					
			5/15	7/12	9/12	11/13	1/16	3/12
ばいじん濃度（12%換算）※	0.04以下（0.005以下）	g/㎥N	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ばいじん量	－	g/h	33.9未満	33.9未満	33.9未満	33.9未満	33.9未満	33.9未満
窒素酸化物（12%換算）	250以下（50以下）	ppm	31	－	31	33	－	32
塩化水素（12%換算）	430以下（10以下）	ppm	0.97	－	0.83	1.1	－	0.80
硫黄酸化物（12%換算）	（10以下）	ppm	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
鉛及びその化合物	10以下	mg/㎥N	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－
カドミウム及びその化合物	0.5以下	mg/㎥N	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
塩　素	１以下	ppm	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
アンモニア	50以下	ppm	2.3	－	－	2.4	－	－
シアン化合物	11.6以下	mg/㎥N	0.6未満	－	－	0.6未満	－	－
フッ素及びその化合物	2.5以下	mg/㎥N	0.8未満	－	－	0.8未満	－	－
硫化水素	10以下	ppm	1未満	－	－	1未満	－	－
全水銀（12%換算）	50以下	μg/㎥N	0.27	－	－	0.16	－	－

…大気汚染防止法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号））の規定に基づき次のとおり測定しています。

…神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき次のとおり測定しています。

表の記載以外に、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定により、硫黄酸化物及び窒素酸化物の事業所からの総量規制がかけられていますが、総量規制値は大きいため、常に基準値を下回っております。

※試料採取場所：煙突中間部
※()の基準値については、法規制値ではなく、より厳しい数値の自主基準値（停止基準）を用いています。

「※全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。」

令和５年度　排ガス分析結果

２号炉

項　　目	基 準 値 (自主基準値)	単　位	採　取　日					
			4/6	6/1	8/4	10/4	12/7	1/31
			5/15	7/12	9/12	11/13	1/16	3/12
ばいじん濃度 (12%換算) ※	0.04以下 (0.005以下)	g/m³N	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ばいじん量	－	g/h	33.9未満	33.9未満	33.9未満	33.9未満	33.9未満	33.9未満
窒素酸化物 (12%換算)	250以下 (50以下)	ppm	32	－	30	31	－	33
塩化水素 (12%換算)	430以下 (10以下)	ppm	2.2	－	0.80	2.1	－	1.3
硫黄酸化物 (12%換算)	(10以下)	ppm	1.0未満	1.5	1.0未満	1.2	1.0未満	1.0未満
鉛及び その化合物	10以下	mg/m³N	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－
カドミウム及び その化合物	0.5以下	mg/m³N	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－
塩　素	１以下	ppm	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－
アンモニア	50以下	ppm	1.8	－	－	4.8	－	－
シアン化合物	11.6以下	mg/m³N	0.6未満	－	－	0.6未満	－	－
フッ素及び その化合物	2.5以下	mg/m³N	0.8未満	－	－	0.8未満	－	－
硫化水素	10以下	ppm	1未満	－	－	1未満	－	－
全水銀 (12%換算)	50以下	μg/m³N	(0.10)	－	－	0.65	－	－

…大気汚染防止法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号）)の規定に基づき次のとおり測定しています。

…神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき次のとおり測定しています。

表の記載以外に、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定により、硫黄酸化物及び窒素酸化物の事業所からの総量規制がかけられていますが、総量規制値は大きいため、常に基準値を下回っております。

※試料採取場所：煙突中間部
※()の基準値については、法規制値ではなく、より厳しい数値の自主基準値(停止基準)を用いています。

「※全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。」

令和５年度　ごみ質分析結果

項目			単位	採取日			
				4/4	5/10	6/7	7/5
				測定結果の得られた日			
				5/15	6/12	7/12	8/10
種類組成	紙・布類		wt%	32.12	45.37	31.21	39.60
	ビニール･合成樹脂・ゴム・皮革類		wt%	16.11	14.78	24.35	21.11
	木・竹・わら類		wt%	18.89	13.57	14.39	10.33
	厨芥類		wt%	6.42	16.14	12.53	13.36
	不燃物類		wt%	1.78	0.23	1.35	2.40
	その他		wt%	24.68	9.91	16.17	13.20
物理化学的性状	水分		wt%	36.37	46.15	41.55	44.16
	灰分		wt%	19.10	5.42	14.11	10.91
	可燃分		wt%	44.53	48.43	44.34	44.93
	高位発熱量（乾燥ごみ）		KJ/kg	19,990	21,070	22,180	22,340
	高位発熱量（生ごみ）		KJ/kg	12,390	11,300	12,680	11,980
	低位発熱量（生ごみ）		KJ/kg	10,560	9,270	10,700	9,980
	元素組成	炭素	wt%	28.6	26.4	27.4	26.3
		水素	wt%	4.04	3.88	4.18	3.91
		酸素	wt%	10.43	17.54	11.77	13.99
		窒素	wt%	1.00	0.42	0.41	0.45
		塩素	wt%	0.45	0.17	0.55	0.26
		硫黄	wt%	0.01	0.02	0.03	0.02
単位容積重量（見掛比重）			kg/m^3	161	150	208	189

「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号）に基づき測定しています。

ごみ質は、焼却炉での燃焼を決定づける最も重要な要素です。分析結果を利用して、焼却炉への給じん量や空気量、燃焼室の単位容積・時間あたりの発熱量及び排ガス量を算出することができ、最適な処理量を求めることができます。

令和５年度　ごみ質分析結果

項目			単位	採取日			
				8/4	9/8	10/10	11/8
				測定結果の得られた日			
				9/12	10/12	11/13	12/12
種類組成	紙・布類		wt%	35.36	40.92	36.33	30.80
	ビニール･合成樹脂・ゴム・皮革類		wt%	17.22	22.19	22.47	15.14
	木・竹・わら類		wt%	18.77	8.93	17.70	23.39
	厨芥類		wt%	15.93	15.42	9.21	12.82
	不燃物類		wt%	0.43	0.26	0.32	2.70
	その他		wt%	12.29	12.28	13.97	15.15
物理化学的性状	水分		wt%	44.50	47.02	36.47	38.36
	灰分		wt%	6.88	6.26	8.94	12.85
	可燃分		wt%	48.62	46.72	54.59	48.79
	高位発熱量（乾燥ごみ）		KJ/kg	21,030	20,440	21,700	20,540
	高位発熱量（生ごみ）		KJ/kg	11,600	10,780	13,730	12,140
	低位発熱量（生ごみ）		KJ/kg	9,590	8,790	11,720	10,320
	元素組成	炭素	wt%	25.2	25.0	31.5	27.3
		水素	wt%	3.93	3.68	4.85	3.78
		酸素	wt%	18.68	16.49	17.57	17.08
		窒素	wt%	0.45	0.52	0.49	0.47
		塩素	wt%	0.34	0.99	0.17	0.15
		硫黄	wt%	0.02	0.04	0.01	0.01
単位容積重量（見掛比重）			kg/m^3	172	156	162	184

「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号）に基づき測定しています。

ごみ質は、焼却炉での燃焼を決定づける最も重要な要素です。分析結果を利用して、焼却炉への給じん量や空気量、燃焼室の単位容積・時間あたりの発熱量及び排ガス量を算出することができ、最適な処理量を求めることができます。

令和５年度　ごみ質分析結果

項目			単位	採取日			
				12/8	1/9	2/2	3/4
				測定結果の得られた日			
				1/16	2/13	3/12	4/10
種類組成	紙・布類		wt%	29.87	38.93	35.31	39.48
	ビニール･合成樹脂・ゴム・皮革類		wt%	18.85	15.96	16.16	21.93
	木・竹・わら類		wt%	15.86	3.84	8.77	3.22
	厨芥類		wt%	10.21	12.73	17.39	22.41
	不燃物類		wt%	3.31	0.86	4.50	1.71
	その他		wt%	21.90	27.68	17.87	11.25
物理化学的性状	水分		wt%	26.41	37.30	40.40	44.27
	灰分		wt%	13.11	14.57	11.93	7.08
	可燃分		wt%	60.48	48.13	47.67	48.65
	高位発熱量（乾燥ごみ）		KJ/kg	20,710	18,640	19,750	22,720
	高位発熱量（生ごみ）		KJ/kg	14,570	11,560	10,890	12,290
	低位発熱量（生ごみ）		KJ/kg	12,810	9,690	9,140	10,300
	元素組成	炭素	wt%	34.1	28.2	24.2	26.80
		水素	wt%	4.86	4.09	3.23	3.98
		酸素	wt%	20.31	14.86	19.60	17.26
		窒素	wt%	1.02	0.40	0.44	0.47
		塩素	wt%	0.15	0.56	0.18	0.13
		硫黄	wt%	0.04	0.02	0.02	0.01
単位容積重量（見掛比重）			kg/m^3	192	143	173	162

「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号）に基づき測定しています。

ごみ質は、焼却炉での燃焼を決定づける最も重要な要素です。分析結果を利用して、焼却炉への給じん量や空気量、燃焼室の単位容積・時間あたりの発熱量及び排ガス量を算出することができ、最適な処理量を求めることができます。

令和５年度　焼却残さの熱しゃく減量

１号炉・2号炉

項　　目	基 準 値	単位	採　　取　　日											
			4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/8	10/4	11/8	12/8	1/10	1/30	3/1
			測定結果の得られた日											
			5/15	6/12	7/12	8/10	9/12	10/12	11/13	12/12	1/16	2/13	3/12	4/10
１号炉 熱しゃく減量	１０以下	wt%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項　　目	基準値	単位	採　　取　　日											
			4/5	5/10	6/7	7/5	8/2	9/8	10/4	11/8	12/8	1/10	1/30	3/1
			測定結果の得られた日											
			5/15	6/12	7/12	8/10	9/12	10/12	11/13	12/12	1/16	2/13	3/12	4/10
２号炉 熱しゃく減量	１０以下	wt%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和52年11月4日、環整第95号(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)、改正：平成2年2月1日衛環第22号)に従い1月に1回測定

※熱しゃく減量とは、ごみを焼却した結果として残る焼却残さ中の未燃物質を重量(%)で表したもので、焼却残さの質が分かります。熱しゃく減量の少ないものほど、良好な燃焼が行われていることを表します。

令和５年度　焼却飛灰処理物総合溶出試験

１号炉 ・ ２号炉混合

項　　目	基 準 値	単　位	採　取　日 10/4 測定結果の得られた日 11/13
水素イオン濃度(pH)	—	—	11.7（23℃）
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	不検出
水銀又はその化合物	0.005以下	mg/ℓ	0.0005未満
カドミウム又はその化合物	0.09以下	mg/ℓ	0.01未満
鉛又はその化合物	0.3以下	mg/ℓ	0.03未満
有機リン化合物	1以下	mg/ℓ	0.1未満
六価クロム化合物	1.5以下	mg/ℓ	0.05未満
ヒ素又はその化合物	0.3以下	mg/ℓ	0.01未満
シアン化合物	１以下	mg/ℓ	0.1未満
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）	0.003以下	mg/ℓ	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/ℓ	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/ℓ	0.002未満
セレン又はその化合物	0.3以下	mg/ℓ	0.04
ジクロロメタン	0.2以下	mg/ℓ	0.002未満
四塩化炭素	0.02以下	mg/ℓ	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/ℓ	0.002未満
1,1-ジクロロエチレン	0.2以下	mg/ℓ	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/ℓ	0.002未満
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/ℓ	0.002未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/ℓ	0.002未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/ℓ	0.002未満
チウラム	0.06以下	mg/ℓ	0.005未満
シマジン	0.03以下	mg/ℓ	0.002未満
チオベンカルブ	0.2以下	mg/ℓ	0.005未満
ベンゼン	0.1以下	mg/ℓ	0.002未満
1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/ℓ	0.05未満

ばいじん(集じん設備によって集められたもの)は特別管理一般廃棄物に指定されているため、その処分の方法として薬剤処理(キレート処理)し、含有の可能性のある重金属等によって人の健康や生活環境に被害を及ぼさないよう配慮しています。

薬剤処理(キレート処理)する場合の基準として「特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準」(環告42号、平成4年7月3日)があり、固形状のものについては、金属等が溶出しないよう処分又は再生されていることとされています。

金属等が溶出しないこととは、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」により、各物質の溶出が基準以下であることとされています。

令和５年度　焼却飛灰処理物鉛溶出試験

１号炉・２号炉混合

項　　目	基 準 値	単位	採　　取　　日					
			4/5	6/7	8/4	10/4	12/8	2/1
			測定結果の得られた日					
			5/15	7/12	9/12	11/13	1/16	3/12
鉛　又　は　その化合物	0.3以下	mg/ℓ	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満

ばいじん(集じん設備によって集められたもの)は特別管理一般廃棄物に指定されているため、その処分の方法として薬剤処理(キレート処理)し、含有の可能性のある重金属等によって人の健康や生活環境に被害を及ぼさないよう配慮しています。

薬剤処理(キレート処理)する場合の基準として「特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準」(環告42号、平成4年7月3日)があり、固形状のものについては、金属等が溶出しないよう処分又は再生されていることとされています。

金属等が溶出しないこととは、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」により、各物質の溶出が基準以下であることとされています。

令和５年度　排水総合分析結果

項　　目	基 準 値	単位	採　取　日	
			5/10	11/8
			測定結果の得られた日	
			6/12	12/12
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ	0.003未満	0.003未満
シアン化合物	１以下	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物	0.2以下	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物	0.5以下	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満
ヒ素及びその化合物	0.1以下	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満
総水銀	0.005以下	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	不検出	不検出
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB)	0.003以下	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.02以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	１以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満

項　　目	基 準 値	単位	採　取　日	
			5/10	11/8
			測定結果の得られた日	
			6/12	12/12
チウラム	0.06以下	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満
シマジン	0.03以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
チオベンカルブ	0.2以下	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満
ベンゼン	0.1以下	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満
セレン及びその化合物	0.1以下	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	230以下	mg/ℓ	0.06	0.13
ふっ素及びその化合物	15以下	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満
1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満
フェノール類含有量	0.5以下	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満
銅含有量	1以下	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満
亜鉛含有量	1以下	mg/ℓ	0.78	0.31
溶解性鉄含有量	3以下	mg/ℓ	0.2未満	0.2未満
溶解性マンガン含有量	1以下	mg/ℓ	0.05未満	0.05未満
クロム含有量	2以下	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5以下(鉱物)	mg/ℓ	1未満	1未満
	30以下(動植物油脂類)	mg/ℓ	1未満	1未満
ヨウ素消費量	220未満	mg/ℓ	5未満	5未満
ニッケル及びその化合物	1以下	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満

　　は、「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号）の規定に基づき測定しています。

　その他の項目は、ごみ焼却施設からの排水を処理する排水処理施設の機能を監視するために、施設の出口で測定したものを下水道法の放流水基準(*1)に当てはめたものです。

(*1)規制基準値は、下水道法及び下水道法施行令第9条の4第4項の規定により定められている県条例(大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例)に基づいています。

※下水道法では、下水道へ流入する排水の最終放流口での水質に規制基準を設定しています。

令和５年度　（じん芥処理施設）排水定期分析結果

項　　目	基 準 値	単 位	採　　取　　日											
			4/5	5/10	6/7	7/5	8/4	9/8	10/4	11/8	12/8	1/10	2/1	3/1
			測定結果の得られた日											
			5/15	6/12	7/12	8/10	9/12	10/12	11/13	12/12	1/16	2/13	3/12	4/10
水温	45未満	℃	22.8	25.5	27.0	29.4	32.0	32.0	31.0	27.2	24.5	22.3	22.8	28.8
水素イオン濃度(pH)	5を超え9未満	pH	7.7 (20℃)	8.3 (22℃)	7.6 (24℃)	7.6 (23℃)	8.1 (25℃)	8.4 (24℃)	8.3 (25℃)	7.9 (24℃)	8.1 (18℃)	8.1 (18℃)	8.0 (19℃)	7.5 (18℃)
生物化学的酸素消費量(BOD)	600未満	mg/ℓ	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1未満	2	5
化学的酸素消費量(COD)	—	mg/ℓ	5	5	9	13	4	6	5	4	5	4	3	15
浮遊物質量(SS)	600未満	mg/ℓ	1未満	2	2	1未満	1未満	1	3	1未満	2	1	2	3
アンモニア窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	380未満(3項目の合計)	mg/ℓ	18	9.3	7.9	8.0	6.1	7.9	7.6	6.2	5.8	7.3	6.9	17

　　は、「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（昭和52年11月4日、環整第95号（厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通達）、改正：平成2年2月1日衛環第22号）の規定に基づき測定しています。

　その他の項目は、ごみ焼却施設からの排水を監視するために、施設の出口で測定したものを下水道法の放流水基準(*1)に当てはめたものです。

(*1)規制基準値は、下水道法及び下水道法施行令第9条の4第4項の規定により定められている県条例(大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例)に基づいています。